Bandomasis purškalas dūmų pranešikliams SAFE 220

Naudotojo vadovas

Atnaujinta 21. 10. 2026

MAN REIKIA PAGALBOS SU…

- Pratarmė
- Funkciniai elementai
- Veikimo principas
- Pranešiklio bandymo eiga
- Ką daryti, kai pranešiklis nereaguoja
- Laikymas
- Techninės specifikacijos
- Pakuotės turinys
- Saugos įspėjimai
- Garantija



Bandomasis purškalas SAFE 220 skirtas dūmų gaisro pranešiklių veikimui patikrinti. Dūmų gaisro pranešiklių bandymo mygtukas netikrina paties jutiklio, o tik maitinimo baterijų būklę, elektroninių grandinių veikimą ir tinkamą akustinės bei optinės signalizacijos įsijungimą. Tikrąjį jutiklio veikimą patikrinsite tik sukalibruotu aerozoliu, kuris tiksliai imituoja dūmų buvimą.

220 ml
bandomojo aerozolio tūris

Daugiau nei 30
bandymų iš vieno balionėlio

1–2 s
aerozolio dozavimo trukmė

nuo 0 iki +50 °C
darbo ir laikymo temperatūra

133 g
gaminio svoris

- Išbando visus dūmų gaisro pranešiklius
- Mažiausia kaina už bandymą
- Draugiškas aplinkai
- Jutiklio ir įrenginio veikimo patikra
- Sukalibruotas aerozolis, imituojantis gaisro dūmų daleles
- Daugiau nei 30 bandymų
- Visapusiškai saugus
- Greitas ir paprastas naudojimas

Pratarmė

Bendra informacija

Šis naudotojo vadovas supažindina su dūmų gaisro pranešiklių bandomojo purškalo SAFE 220 (toliau – „purškalas“) funkcija, principu ir naudojimu. Prieš naudodami purškalą atidžiai perskaitykite vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

Saugos nurodymai

Naudotojo vadove gali būti naudojami šie signaliniai žodžiai:

Signalinis žodis	Reikšmė
PAVOJUS	Žymi didelį galimą pavojų, kurio neišvengus gali kilti mirtis arba sunkus sužalojimas.
ĮSPĖJIMAS	Žymi vidutinį arba nedidelį galimą pavojų, kurio neišvengus gali kilti lengvas arba vidutinio sunkumo sužalojimas.
DĖMESIO	Žymi galimą riziką, dėl kurios gali būti sugadintas turtas, prarasti duomenys, sumažėti našumas arba atsirasti nenuspėjamas rezultatas.
PATARIMAS	Pateikia būdų, padedančių išspręsti problemą arba sutaupyti laiko.
PASTABA	Pateikia papildomos informacijos, pavyzdžiui, teksto paryškinimą ir papildymą.

Peržiūrų istorija

Versija	Peržiūros turinys	Išleidimo data
V1.0.0	Pirmasis leidimas.	2026 m. rugsėjis
V1.0.1	Spalvos pagal prekės ženklą FireSAFE (raudona).	2026 m. spalis
V1.0.2	Teksto redagavimas.	2026 m. spalis

Pranešimas apie asmens duomenų apsaugą

Kaip įrenginio naudotojas arba duomenų valdytojas galite rinkti kitų asmenų asmens duomenis, pavyzdžiui, jų veidą, pirštų atspaudus ir valstybinį numerį. Privalote laikytis vietinių privatumo apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų, kad apsaugotumėte kitų asmenų teisėtas teises ir interesus, imdamiesi priemonių, kurios apima, be kita ko: aiškios ir matomos identifikacijos pateikimą, siekiant informuoti asmenis apie stebimą teritoriją, ir reikalaujamos kontaktinės informacijos pateikimą.

Apie vadovą

- Naudotojo vadovas skirtas tik informaciniam naudojimui. Tarp jame pateiktos informacijos ir gaminio gali būti nedidelių skirtumų.
- Neatsakome už žalą, atsiradusią dėl gaminio naudojimo būdu, neatitinkančiu naudotojo vadove pateiktų nurodymų.
- Vadovas bus atnaujinamas pagal naujausius atitinkamų šalių įstatymus ir teisės aktus. Išsamią informaciją rasite spausdintame naudotojo vadove, nuskaitę QR kodą arba mūsų interneto svetainėje. Vadovas skirtas tik informaciniams tikslams. Elektroninė ir spausdinta versija gali šiek tiek skirtis.
- Visi projektai gali būti keičiami be išankstinio rašytinio įspėjimo. Dėl gaminio atnaujinimų tarp gaminio ir vadove pateiktos informacijos gali atsirasti tam tikrų skirtumų. Naujausią papildomos dokumentacijos versiją jums pateiks klientų aptarnavimo tarnyba.
- Spausdintame leidinyje gali pasitaikyti klaidų arba funkcijų, veiksmų ir techninių duomenų aprašymo neatitikimų. Kilus abejonių ar ginčų, pasiliekame teisę į galutinį aiškinimą. Jei vadovo (PDF formatu) nepavyksta atidaryti, atnaujinkite skaityklės programinę įrangą arba išbandykite kitą įprastą skaityklės programą.
- Visi vadove nurodyti prekių ženklai, registruotieji prekių ženklai ir bendrovių pavadinimai priklauso atitinkamiems savininkams.
- Jei naudodami purškalą susidursite su kokiomis nors problemomis, apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kreipkitės į tiekėją arba klientų aptarnavimo tarnybą.
- Kilus neaiškumų ar ginčų, pasiliekame teisę į galutinį aiškinimą.

Svarbios apsaugos priemonės ir įspėjimai

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie tinkamą elgesį su gaminiu, rizikos prevenciją ir turto žalos prevenciją. Prieš naudodami purškalą atidžiai ją perskaitykite ir naudodami laikykitės pateiktų nurodymų.

Saugaus naudojimo taisyklės

> ⚠ **DĖMESIO**

- Bandomojo purškalo balionėlis yra slėginis indas (aerozolis) – saugokite jį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nelaikykite aukštoje temperatūroje.
- Balionėlio nepradurkite ir nedeginkite, net ir tuščio.
- Purškalą naudokite tik dūmų gaisro pranešiklių bandymui, aprašytam šiame vadove.

Funkciniai elementai

Bandomąjį purškalą SAFE 220 sudaro besiūlis cilindrinis balionėlis iš kokybiško tempto aliuminio, užtikrinantis didelį atsparumą ir ilgą tarnavimo laiką. Balionėlio paviršius padengtas patvaria etikete su tekstine ir grafine informacija, įskaitant naudojimo instrukciją. Viršutinė balionėlio dalis turi kūgišką galą, kuriame tvirtai įtaisytas vožtuvas, prie kurio prijungtas plastikinis purkštuvas.

- Aliuminio balionėlis su bandomuoju aerozoliu (220 ml)
- Patvari etiketė su naudojimo instrukcija ir papildoma informacija
- Vožtuvas su plastikiniu purkštuvu kūgiškoje viršutinėje balionėlio dalyje
- Nuimamas apsauginis purkštuvo gaubtas iš patvaraus plastiko

Paprastai paspaudus purkštuvą purškalas aktyvinamas ir išleidžiamas bandomasis aerozolis. Bendra dujų veikimo trukmė yra maždaug 75 s.

Veikimo principas

Dūmų gaisro pranešiklių bandymo mygtukas netikrina paties jutiklio, o tik maitinimo baterijų būklę, elektroninių grandinių veikimą ir tinkamą akustinės bei optinės signalizacijos įsijungimą. Kadangi gaisro pranešiklių jutiklių naudojimo trukmė gali būti skirtinga ir dažnai nenuspėjama, gamintojai rekomenduoja reguliariai tikrinti jų veikimą specialiu sukalibruotu aerozoliu, kuris tiksliai imituoja dūmų buvimą.

Dėl specialiai sukurtos bandomojo purškalo SAFE 220 aerozolio dalelių sudėties galima tiksliai imituoti platų tikrų gaisro požymių spektrą. Aerozolis patikrina, ar tinkamai veikia gaisro pranešiklių tiek optinių, tiek jonizacinių jutiklių aptikimas, ir kartu patikrina, ar jų elektronika ir visa sistema veikia patikimai. Tai plačiausiai naudojamas profesionalus bandymo metodas, pripažįstamas visame pasaulyje ir rekomenduojamas pirmaujančių gaisro pranešiklių gamintojų.

ⓘ Jei įsigijote dūmų pranešiklį savo ir artimųjų apsaugai, rekomenduojame kas šešis mėnesius patikrinti jutiklį bandomuoju purškalu SAFE 220.

Pranešiklio bandymo eiga

1. Prieš naudodami purškalą gerai suplakite.
2. Nukreipkite purkštuvą į pranešiklio jutiklio įleidimo angas ne arčiau kaip 50 cm atstumu.
3. Trumpai (1–2 sekundes) paspauskite purkštuvą ir išleiskite bandomojo aerozolio dozę – nenaudokite per didelio kiekio ir nepurkškite per arti detektoriaus.
4. Pranešiklis per 1–20 sekundžių turėtų paskelbti aliarmą (akustinę ir optinę signalizaciją).
5. Patikrinę veikimą pranešiklį nutildykite įprastu būdu (mygtuku TEST/Nutildymas ant pranešiklio) ir trumpam išvėdinkite patalpą.

Ką daryti, kai pranešiklis nereaguoja

Jei po pirmo bandymo pranešiklis aliarmo neįjungia, bandymą pakartokite. Jei ir pakartotinis bandymas aliarmo nesukelia, patikrinkite pranešiklio baterijų būklę arba apsvarstykite jo pakeitimą, nes jis gali būti sugedęs.

Laikymas

Laikymo temperatūra	nuo 0 °C iki +50 °C
Laikymo drėgmė	5 % iki 95 % santykinė drėgmė be kondensacijos

Bandomojo purškalo balionėlis yra slėginis indas (UN 1950 – aerozoliai). Laikykite jį toliau nuo tiesioginių saulės spindulių, sausoje vietoje nurodytame temperatūros diapazone ir nelaikykite aukštesnėje kaip +50 °C temperatūroje.

Techninės specifikacijos

Gaminio matmenys



Bandomojo purškalo SAFE 220 matmenys (50 × 160 mm)

TESTAVIMAS	
Bandomasis rinkinys	Dūmų gaisro pranešikliams
Bandymo atlikimas	Atliekamas išleidžiant bandomąsias dujas detektoriaus link
Dujų dozavimo trukmė	1–2 s

Rinkinio talpa	Daugiau nei 30 bandymų
TŪRIS IR PAKUOTĖ	
Tūris	220 ml
Gaminio matmenys	50 × 160 mm
Gaminio svoris	133 g
Vienetų skaičius dėžėje	12 vnt.
Kartoninės dėžės matmenys	208 × 180 × 160 mm
Kartoninės dėžės svoris	1,74 kg
APLINKA	
Darbo temperatūra	nuo 0 °C iki +50 °C
Darbo drėgmė	Iki 95 % santykinės drėgmės be kondensacijos
Aplinka	Draugiškas aplinkai
BENDRA INFORMACIJA	
UN numeris	1950
Atitikties deklaracija	CE
Išbandyta	EQC
EAN kodas	0703123017473
Garantija	Vartojamasis gaminys – žr. skyrių Garantija

Pakuotės turinys

1. Bandomasis purškalas SAFE 220 (220 ml) su nuimamu apsauginiu purkštuvo gaubtu – 1 vnt.

Saugos įspėjimai

- Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir etiketę ant balionėlio ir išsaugokite jas ateičiai.
- Balionėlis yra slėginis indas (aerozolis, klasifikacija UN 1950) – saugokite jį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nelaikykite aukštesnėje kaip +50 °C temperatūroje.
- Balionėlio nepradurkite ir nedeginkite, net ir tuščio.
- Prieš naudodami purškalą gerai suplakite; purkškite trumpai (1–2 s) ne arčiau kaip 50 cm atstumu nuo pranešiklio ir nenaudokite per didelio aerozolio kiekio.
- Tinkamai naudojant pagal šio vadovo nurodymus, purškalas nekelia jokios grėsmės žmonių ar naminių gyvūnų sveikatai.
- Purškalą naudokite tik dūmų gaisro pranešikliams bandyti.
- Gaminio neišmeskite su įprastomis komunalinėmis atliekomis – atiduokite perdirbti laikydamiesi vietos taisyklių.

Garantija

Bandomasis purškalas SAFE 220 yra vartojamasis gaminys, kurio naudojimo trukmė ribota balionėlio talpos (daugiau nei 30 bandymų) ir skyriuje nurodytų laikymo sąlygų Laikymas. Garantijos trukmę Jums nurodys pardavėjas arba SAFE HOME europe klientų pagalbos tarnyba.

Iškilus problemų dėl prietaiso, kurį bandote purškalu, kreipkitės į jo gamintoją; iškilus problemų dėl paties purškalo, kreipkitės į SAFE HOME europe techninę pagalbą.

Reikia pagalbos?

SAFE HOME europe techninė pagalba:

El. paštas: info@safe-home.eu · Telefonas: (+420) 581 222 262

Svetainė: www.smart-safe.eu

SAFE HOME europe, s.r.o. · Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Čekija

Įmonės kodas: 28597991 · PVM mokėtojo kodas: CZ28597991 · info@safe-home.eu · (+420) 581 222 262

Sukurta Čekijoje. © 2026 SAFE HOME europe. Visos teisės saugomos.