Bandomasis rinkinys anglies monoksido detektoriams SAFE 400

Naudotojo vadovas

Atnaujinta 21. 10. 2026

MAN REIKIA PAGALBOS SU…

- Pratarmė
- Funkciniai elementai
- Veikimo principas
- Pranešiklio bandymo eiga
- Ką daryti, kai pranešiklis nereaguoja
- Laikymas
- Techninės specifikacijos
- Pakuotės turinys
- Saugos įspėjimai
- Garantija



Bandomasis rinkinys SAFE 400 skirtas anglies monoksido (CO) detektorių veikimui patikrinti. CO detektoriaus bandymo mygtukas netikrina jutiklio, o tik patikrina maitinimo baterijas, elektronines grandines, akustinę ir optinę signalizaciją. Pateikiama 400 ml (10 bandymų) suslėgtų sukalibruotų dujų skardinėje, imituojančių anglies monoksido buvimą.

400 ml bandomųjų dujų tūris	**10** pilnų bandymų	**3 s** dujų dozavimo trukmė	**nuo 0 iki +50 °C** darbo ir laikymo temperatūra

103 g
gaminio svoris

- Išbando visus CO detektorius pagal EN 50291
- Mažiausia kaina už bandymą
- Bandymo rinkinio komponentai po skardinės dangteliu
- Visapusiškai saugus
- Greitas ir paprastas naudojimas
- Sukalibruotos bandomosios dujos
- 10 pilnų bandymų
- Sudėtyje nėra kenksmingų freonų
- Jutiklio ir įrenginio veikimo patikra

Pratarmė

Bendra informacija

Šis naudotojo vadovas supažindina su bandomojo rinkinio SAFE 400 anglies monoksido detektoriams (toliau – „rinkinys“) funkcija, principu ir naudojimu. Prieš naudodami rinkinį atidžiai perskaitykite vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

Saugos nurodymai

Naudotojo vadove gali būti naudojami šie signaliniai žodžiai:

Signalinis žodis	Reikšmė
PAVOJUS	Žymi didelį galimą pavojų, kurio neišvengus gali kilti mirtis arba sunkus sužalojimas.
ĮSPĖJIMAS	Žymi vidutinį arba nedidelį galimą pavojų, kurio neišvengus gali kilti lengvas arba vidutinio sunkumo sužalojimas.
DĖMESIO	Žymi galimą riziką, dėl kurios gali būti sugadintas turtas, prarasti duomenys, sumažėti našumas arba atsirasti nenuspėjamas rezultatas.
PATARIMAS	Pateikia būdų, padedančių išspręsti problemą arba sutaupyti laiko.
PASTABA	Pateikia papildomos informacijos, pavyzdžiui, teksto paryškinimą ir papildymą.

Peržiūrų istorija

Versija	Peržiūros turinys	Išleidimo data
V1.0.0	Pirmasis leidimas.	2026 m. rugsėjis
V1.0.1	Spalvos pagal prekės ženklą FireSAFE (raudona).	2026 m. spalis
V1.0.2	Teksto redagavimas.	2026 m. spalis

Pranešimas apie asmens duomenų apsaugą

Kaip įrenginio naudotojas arba duomenų valdytojas galite rinkti kitų asmenų asmens duomenis, pavyzdžiui, jų veidą, pirštų atspaudus ir valstybinį numerį. Privalote laikytis

vietinių privatumo apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų, kad apsaugotumėte kitų asmenų teisėtas teises ir interesus, imdamiesi priemonių, kurios apima, be kita ko: aiškios ir matomos identifikacijos pateikimą, siekiant informuoti asmenis apie stebimą teritoriją, ir reikalaujamos kontaktinės informacijos pateikimą.

Apie vadovą

- Naudotojo vadovas skirtas tik informaciniam naudojimui. Tarp jame pateiktos informacijos ir gaminio gali būti nedidelių skirtumų.
- Neatsakome už žalą, atsiradusią dėl gaminio naudojimo būdu, neatitinkančiu naudotojo vadove pateiktų nurodymų.
- Vadovas bus atnaujinamas pagal naujausius atitinkamų šalių įstatymus ir teisės aktus. Išsamią informaciją rasite spausdintame naudotojo vadove, nuskaitę QR kodą arba mūsų interneto svetainėje. Vadovas skirtas tik informaciniams tikslams. Elektroninė ir spausdinta versija gali šiek tiek skirtis.
- Visi projektai gali būti keičiami be išankstinio rašytinio įspėjimo. Dėl gaminio atnaujinimų tarp gaminio ir vadove pateiktos informacijos gali atsirasti tam tikrų skirtumų. Naujausią papildomos dokumentacijos versiją jums pateiks klientų aptarnavimo tarnyba.
- Spausdintame leidinyje gali pasitaikyti klaidų arba funkcijų, veiksmų ir techninių duomenų aprašymo neatitikimų. Kilus abejonių ar ginčų, pasiliekame teisę į galutinį aiškinimą. Jei vadovo (PDF formatu) nepavyksta atidaryti, atnaujinkite skaityklės programinę įrangą arba išbandykite kitą įprastą skaityklės programą.
- Visi vadove nurodyti prekių ženklai, registruotieji prekių ženklai ir bendrovių pavadinimai priklauso atitinkamiems savininkams.
- Jei naudodami rinkinį susidursite su kokiomis nors problemomis, apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kreipkitės į tiekėją arba klientų aptarnavimo tarnybą.
- Kilus neaiškumų ar ginčų, pasiliekame teisę į galutinį aiškinimą.

Svarbios apsaugos priemonės ir įspėjimai

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie tinkamą elgesį su gaminiu, rizikos prevenciją ir turto žalos prevenciją. Prieš naudodami rinkinį atidžiai ją perskaitykite ir naudodami laikykitės pateiktų nurodymų.

Saugaus naudojimo taisyklės

⚠ **DĖMESIO**

- Bandomųjų dujų skardinė yra slėginis indas (aerozolis) – saugokite ją nuo tiesioginių saulės spindulių ir nelaikykite aukštoje temperatūroje.
- Skardinės nepradurkite ir nedeginkite, net ir tuščios.
- Rinkinį naudokite tik anglies monoksido detektorių bandymui, aprašytam šiame vadove.

Funkciniai elementai

Bandomąjį rinkinį SAFE 400 sudaro skardinė su bandomosiomis dujomis, kapiliarinis vamzdelis ir praktiškas folijos maišelis, atliekantis izoliacinio korpuso funkciją. Visi bandymui atlikti reikalingi komponentai patogiai laikomi po skardinės su bandomosiomis dujomis dangteliu.

- Skardinė su sukalibruotomis bandomosiomis dujomis (400 ml, 10 bandymų)
- Kapiliarinis vamzdelis, kuris užmaunamas ant skardinės purkštuvo
- Izoliacinis folijos maišelis su veržiamaisiais raišteliais, atliekantis izoliacinio korpuso funkciją

Veikimo principas

Anglies monoksido (CO) detektoriaus bandymo mygtukas netikrina jutiklio, o tik patikrina maitinimo baterijas, elektronines grandines, akustinę ir optinę signalizaciją. Kadangi anglies monoksido detektorių jutiklių naudojimo trukmė dažnai yra nenuspėjama, rekomenduojame reguliariai tikrinti jų veikimą sukalibruotomis dujomis, imituojančiomis anglies monoksido buvimą.

CO detektoriai aliarmo neįjungia iškart – CO jutikliai sukalibruoti taip, kad detektorius aliarmą įjungtų tik nuo tam tikros CO koncentracijos. Izoliacinis korpusas (folijos maišelis) naudojamas tam, kad bandomosios dujos neišsisklaidytų, o priešingai, aplink jutiklį sudarytų pastovią dujų koncentraciją, sukeliančią detektoriaus aliarmą per pagrįstą laiko intervalą.

ⓘ Jei įsigijote CO detektorių savo ir artimųjų apsaugai, rekomenduojame kas šešis

mėnesius patikrinti jutiklį bandomuoju rinkiniu SAFE 400.

Pranešiklio bandymo eiga

1. CO detektorių įdėkite į izoliacinį folijos korpusą.
2. Ant plastikinio skardinės purkštuvo užmaukite pridedamą kapiliarinį vamzdelį.
3. Įkiškite vamzdelį į izoliacinį korpusą su CO detektoriumi ir korpusą užsandarinkite suveržę raištelių galus aplink jo perimetrą – korpuse likusio oro nepašalinkite.
4. Paspauskite purkštuvą 3 s.
5. Ištraukite kapiliarinį vamzdelį ir korpusą vėl užsandarinkite suveržę raištelius.
6. CO detektoriaus jutiklis aliarmą turėtų įjungti per 3 minutes.

Ką daryti, kai pranešiklis nereaguoja

Jei CO detektorius aliarmo neįjungia, bandymą pakartokite praėjus 15 minučių.

ⓘ Rinkinio SAFE 400 šaltiniuose nenurodyta jokia kita konkreti eiga tuo atveju, jei CO detektorius nesureaguoja ir po pakartotinio bandymo – tokiu atveju vadovaukitės to CO detektoriaus naudojimo instrukcijos nurodymais arba kreipkitės į jo gamintoją.

Laikymas

Laikymo temperatūra	nuo 0 °C iki +50 °C
Laikymo drėgmė	5 % iki 95 % santykinė drėgmė be kondensacijos

Bandomųjų dujų skardinė yra slėginis indas (UN 1956 – suslėgtos dujos, k. n.). Laikykite ją toliau nuo tiesioginių saulės spindulių, sausoje vietoje nurodytame temperatūros diapazone ir nelaikykite aukštesnėje kaip +50 °C temperatūroje.

Techninės specifikacijos

Gaminio matmenys



Bandomųjų dujų skardinės SAFE 400 matmenys (66 × 200 mm)

TESTAVIMAS	
Bandomasis rinkinys	Anglies monoksido ir cigarečių dūmų detektoriai
Bandymo atlikimas	Detektoriaus bandymas atliekamas izoliaciniame maišelyje
Dujų dozavimo trukmė	3 s
Rinkinio talpa	10 bandymų
TŪRIS IR PAKUOTĖ	

Tūris	400 ml
Gaminio matmenys	66 × 200 mm
Gaminio svoris	103 g
Vienetų skaičius dėžėje	24 vnt.
Kartoninės dėžės matmenys	410 × 210 × 275 mm
Kartoninės dėžės svoris	2,7 kg
APLINKA	
Darbo temperatūra	nuo 0 °C iki +50 °C
Darbo drėgmė	Iki 95 % santykinės drėgmės be kondensacijos
Aplinka	Sudėtyje nėra kenksmingų freonų
BENDRA INFORMACIJA	
UN numeris	1956
Atitikties deklaracija	CE
Išbandyta	EQC
EAN kodas	08595080009002
Garantija	Vartojamasis gaminys – žr. skyrių Garantija

Pakuotės turinys

1. Skardinė su sukalibruotomis bandomosiomis dujomis SAFE 400 (400 ml) – 1 vnt.
2. Kapiliarinis vamzdelis – 1 vnt.
3. Izoliacinis folijos maišelis – 1 vnt.

Saugos įspėjimai

- Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.
- Skardinė yra slėginis indas (klasifikacija UN 1956) – saugokite ją nuo tiesioginių saulės spindulių ir nelaikykite aukštesnėje kaip +50 °C temperatūroje.
- Skardinės nepradurkite ir nedeginkite, net ir tuščios.
- Bandymą visada atlikite izoliaciniame folijos korpuse pagal šiame vadove aprašytą eigą.
- Rinkinio sudėtyje nėra kenksmingų freonų ar kitų ozono sluoksnį ardančių medžiagų.
- Rinkinį naudokite tik anglies monoksido detektoriams bandyti.
- Gaminio neišmeskite su įprastomis komunalinėmis atliekomis – atiduokite perdirbti laikydamiesi vietos taisyklių.

Garantija

Bandomasis rinkinys SAFE 400 yra vartojamasis gaminys, kurio naudojimo trukmė ribota skardinės talpos (10 bandymų) ir skyriuje nurodytų laikymo sąlygų Laikymas. Garantijos trukmę Jums nurodys pardavėjas arba SAFE HOME europe klientų pagalbos tarnyba.

Iškilus problemų dėl CO detektoriaus, kurį bandote rinkiniu, kreipkitės į jo gamintoją; iškilus problemų dėl paties rinkinio, kreipkitės į SAFE HOME europe techninę pagalbą.

Reikia pagalbos?

SAFE HOME europe techninė pagalba:
El. paštas: info@safe-home.eu · Telefonas: (+420) 581 222 262
Svetainė: www.smart-safe.eu

SAFE HOME europe, s.r.o. · Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Čekija

Įmonės kodas: 28597991 · PVM mokėtojo kodas: CZ28597991 · info@safe-home.eu · (+420) 581 222 262

Sukurta Čekijoje. © 2026 SAFE HOME europe. Visos teisės saugomos.