Тестовый набор для детекторов угарного газа SAFE 400

Руководство пользователя

Обновлено 21.10.2026

МНЕ НУЖНА ПОМОЩЬ С…

- Предисловие
- Функциональные элементы
- Принцип действия
- Порядок проверки извещателя
- Что делать, если извещатель не реагирует
- Хранение
- Технические характеристики
- Комплект поставки
- Правила безопасности
- Гарантия



Тестовый набор SAFE 400 служит для проверки работоспособности детекторов угарного газа (CO). Тестовая кнопка детектора CO не проверяет сенсор, а выполняет лишь контроль батарей питания, электронных цепей, акустической и оптической сигнализации. В комплекте имеется 400 мл (на 10 тестов) сжатого калиброванного газа в баллоне, имитирующего присутствие угарного газа.

400 мл объём тестового газа	**10** полных тестов	**3 s** время дозирования газа	**от 0 до +50 °C** рабочая и складская температура
103 g масса изделия			

- Проверяет все детекторы CO согласно EN 50291
- Самая низкая цена за тест
- Компоненты набора для теста под крышкой баллона
- В целом безопасен
- Быстрое и простое применение
- Калиброванный тестовый газ
- На 10 полных тестов
- Не содержит вредных фреонов
- Проверка работоспособности сенсора и устройства

Предисловие

Общие сведения

Настоящее руководство пользователя знакомит с функцией, принципом действия и применением тестового набора SAFE 400 для детекторов угарного газа (далее — «набор»). Перед использованием набора внимательно прочитайте руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

Указания по безопасности

В руководстве пользователя могут встречаться следующие сигнальные слова:

Сигнальное слово	Значение
ОПАСНО	Указывает на высокую потенциальную опасность, которая, если её не избежать, может привести к смерти или серьёзной травме.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Указывает на среднюю или низкую потенциальную опасность, которая, если её не избежать, может привести к лёгкой или средней травме.
ВНИМАНИЕ	Указывает на потенциальный риск, который может привести к повреждению имущества, потере данных, снижению производительности или непредсказуемому результату.
СОВЕТ	Предлагает способы, которые помогут решить проблему или сэкономить время.
ПРИМЕЧАНИЕ	Содержит дополнительную информацию, подчёркивающую или дополняющую основной текст.

История ревизий

Версия	Содержание ревизии	Дата выпуска
V1.0.0	Первое издание.	Сентябрь 2026

V1.0.1	Цвета в соответствии с брендом FireSAFE (красный).	Октябрь 2026
V1.0.2	Редактирование текста.	Октябрь 2026

Уведомление о защите персональных данных

Как пользователь устройства или администратор данных Вы можете собирать персональные данные других лиц, такие как лицо, отпечатки пальцев и номер регистрационного знака автомобиля. Вы обязаны соблюдать местные законы и нормативные акты о защите частной жизни, чтобы защищать законные права и интересы других людей, принимая меры, которые включают, в частности: предоставление чёткой и заметной информации, уведомляющей лиц о наличии наблюдаемой зоны, и указание необходимых контактных данных.

О руководстве

- Руководство пользователя служит только справочным пособием. Между приведённой информацией и изделием могут встречаться незначительные расхождения.
- Мы не несём ответственности за ущерб, возникший в результате использования изделия способом, не соответствующим указаниям руководства пользователя.
- Руководство будет обновляться в соответствии с действующими законами и нормативными актами соответствующих стран. Подробную информацию Вы найдёте в печатном руководстве пользователя, после сканирования QR-кода или на нашем веб-сайте. Руководство носит исключительно информативный характер. Электронная и печатная версии могут незначительно отличаться.
- Все конструктивные решения могут быть изменены без предварительного письменного уведомления. В результате обновлений изделия между изделием и информацией в руководстве могут появиться определённые различия. Последнюю версию дополнительной документации Вам предоставит служба поддержки клиентов.
- В печатном тексте могут встречаться ошибки или отклонения в описании функций, операций и технических данных. В случае сомнений или споров мы оставляем за собой право окончательного разъяснения. Если руководство (в формате PDF) не удаётся открыть, обновите программу для чтения или попробуйте другую распространённую программу для чтения.

- Все товарные знаки, зарегистрированные товарные знаки и названия компаний в руководстве являются собственностью соответствующих владельцев.
- Если при использовании набора возникнут какие-либо проблемы, посетите наш веб-сайт, обратитесь к поставщику или в службу поддержки клиентов.
- В случае неясностей или споров мы оставляем за собой право окончательного разъяснения.

Важные меры предосторожности и предупреждения

Данный раздел содержит информацию о правильном обращении с изделием, предотвращении рисков и материального ущерба. Перед использованием набора внимательно прочитайте его и при использовании соблюдайте приведённые указания.

Правила безопасного использования

⚠ **ВНИМАНИЕ**

- Баллон с тестовым газом — сосуд под давлением (аэрозоль); оберегайте его от прямых солнечных лучей и не подвергайте воздействию повышенных температур.
- Не прокалывайте и не сжигайте баллон, в том числе после израсходования содержимого.
- Используйте набор исключительно для проверки детекторов угарного газа, описанной в данном руководстве.

Функциональные элементы

Тестовый набор SAFE 400 состоит из баллона с тестовым газом, капиллярной трубки и практичного плёночного пакета, выполняющего функцию изолирующего чехла. Все необходимые компоненты для проведения теста удобно размещены под крышкой баллона с тестовым газом.

- Баллон с калиброванным тестовым газом (400 мл, на 10 тестов)
- Капиллярная трубка, которая надевается на распылитель баллона

- Плёночный изолирующий пакет со стягивающими шнурками, выполняющий функцию изолирующего чехла

Принцип действия

Тестовая кнопка детектора угарного газа (CO) не проверяет сенсор, а выполняет лишь контроль батарей питания, электронных цепей, акустической и оптической сигнализации. Поскольку срок службы сенсоров детекторов угарного газа зачастую непредсказуем, рекомендуем регулярно проверять их работоспособность с помощью калиброванного газа, имитирующего присутствие угарного газа.

Детекторы CO включают тревогу не сразу — сенсоры CO настроены так, чтобы детектор включал тревогу только начиная с определённой концентрации CO. Изолирующий чехол (плёночный пакет) используется для того, чтобы тестовый газ не рассеивался, а, наоборот, создавал вокруг сенсора постоянную концентрацию газа, которая вызовет тревогу детектора в разумный промежуток времени.

ⓘ Если Вы приобрели детектор CO для защиты себя и своих близких, рекомендуем каждые шесть месяцев проверять сенсор с помощью тестового набора SAFE 400.

Порядок проверки извещателя

1. Поместите детектор CO в плёночный изолирующий чехол.
2. На пластиковый распылитель баллона наденьте прилагаемую капиллярную трубку.
3. Вставьте трубку в изолирующий чехол с детектором CO и загерметизируйте чехол, стянув концы шнурков по его периметру — воздух, остающийся в чехле, не удаляйте.
4. Нажмите на распылитель в течение 3 с.
5. Извлеките капиллярную трубку и снова загерметизируйте чехол, стянув шнурки.
6. Сенсор детектора CO должен включить тревогу в течение 3 минут.

Что делать, если извещатель не реагирует

Если детектор CO не включил тревогу, повторите тест через 15 минут.

ⓘ Источники к набору SAFE 400 не приводят дальнейшей конкретной процедуры на случай, если детектор CO не отреагирует и после повторного теста — в таком случае действуйте согласно указаниям в руководстве по эксплуатации данного детектора CO или обратитесь к его производителю.

Хранение

Температура хранения	от 0 до +50 °C
Влажность при хранении	от 5 % до 95 % отн. вл. без конденсации

Баллон с тестовым газом — сосуд под давлением (UN 1956 — сжатый газ, не указанный особо). Храните его вдали от прямых солнечных лучей, в сухом месте в указанном диапазоне температур и не подвергайте воздействию температур выше +50 °C.

Технические характеристики

Размеры изделия



Размеры баллона с тестовым газом SAFE 400 (66 × 200 мм)

ТЕСТИРОВАНИЕ	
Тестовый набор для	Детекторы угарного газа и сигаретного дыма
Проведение теста	Проверка детектора выполняется в изолирующем пакете
Время дозирования газа	3 s
Ёмкость набора	10 тестов
ОБЪЁМ И УПАКОВКА	
Объём	400 мл
Размеры изделия	66 × 200 мм
Масса изделия	103 g

Количество штук в коробке	24 шт.
Размеры коробки	410 × 210 × 275 мм
Масса коробки	2,7 кг
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА	
Рабочая температура	от 0 до +50 °C
Рабочая влажность	До 95 % ОВ без конденсации
Окружающая среда	Не содержит вредных фреонов
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
Номер UN	1956
Декларация соответствия	CE
Испытано	EQC
Код EAN	08595080009002
Гарантия	Потребительский продукт — см. главу Гарантия

Комплект поставки

1. Баллон с калиброванным тестовым газом SAFE 400 (400 мл) — 1 шт.
2. Капиллярная трубка — 1 шт.
3. Плёночный изолирующий пакет — 1 шт.

Правила безопасности

- Перед использованием внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования.

- Баллон — сосуд под давлением (классификация UN 1956); оберегайте его от прямых солнечных лучей и не подвергайте воздействию температур выше +50 °C.
- Не прокалывайте и не сжигайте баллон, в том числе после израсходования содержимого.
- Проводите тест всегда внутри плёночного изолирующего чехла по процедуре, описанной в данном руководстве.
- Набор не содержит вредных фреонов и других веществ, разрушающих озоновый слой.
- Используйте набор исключительно для проверки детекторов угарного газа.
- Не утилизируйте изделие с обычными коммунальными отходами — сдайте его на переработку в соответствии с местными предписаниями.

Гарантия

Тестовый набор SAFE 400 — расходный продукт с ограниченным сроком службы, определяемым ёмкостью баллона (10 тестов) и условиями хранения, указанными в главе Хранение. Гарантийный срок Вам сообщит продавец или служба поддержки клиентов SAFE HOME europe.

В случае проблем с детектором CO, который Вы проверяете набором, обратитесь к его производителю; в случае проблем с самим набором свяжитесь со службой технической поддержки SAFE HOME europe.

Нужна помощь?

Техническая поддержка SAFE HOME europe:
E-mail: info@safe-home.eu · Телефон: (+420) 581 222 262
Веб-сайт: www.smart-safe.eu

SAFE HOME europe, s.r.o. · Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Чешская Республика
Рег. № (IČ): 28597991 · Налоговый номер (DIČ): CZ28597991 · info@safe-home.eu · (+420) 581 222 262

Разработано в Чехии. © 2026 SAFE HOME europe. Все права защищены.