Testni komplet za detektorje ogljikovega monoksida SAFE 400

Uporabniški priročnik

Posodobljeno 21. 10. 2026

POTREBUJEM POMOČ PRI …

- Uvod
- Funkcijski elementi
- Princip delovanja
- Postopek preizkusa javljalnika
- Kaj storiti, ko se javljalnik ne odziva
- Shranjevanje
- Tehnične specifikacije
- Vsebina paketa
- Varnostna opozorila
- Garancija



Testni komplet SAFE 400 služi preverjanju delovanja detektorjev ogljikovega monoksida (CO). Testna tipka detektorja CO ne preizkuša senzorja, ampak izvaja samo kontrolo napajalnih baterij, elektronskih vezij, akustične in optične signalizacije. Na voljo je 400 ml (za 10 preizkusov) stisnjenega kalibriranega plina v pločevinki, ki simulira prisotnost ogljikovega monoksida.

400 ml prostornina testnega plina	**10** popolnih preizkusov	**3 s** čas doziranja plina	**0 do +50 °C** delovna in skladiščna temperatura
103 g teža izdelka			

- Preizkusi vse detektorje CO po EN 50291
- Najnižja cena na preizkus
- Komponente kompleta za preizkus pod pokrovom pločevinke
- Celovito varen
- Hitra in preprosta uporaba
- Kalibriran testni plin
- Za 10 popolnih preizkusov
- Ne vsebuje škodljivih freonov
- Preizkus delovanja senzorja in naprave

Uvod

Splošno

Ta uporabniški priročnik predstavlja funkcijo, princip in uporabo testnega kompleta SAFE 400 za detektorje ogljikovega monoksida (v nadaljevanju »komplet«). Pred uporabo kompleta priročnik skrbno preberite in ga shranite za prihodnjo uporabo.

Varnostna navodila

V uporabniškem priročniku se lahko pojavijo naslednje signalne besede:

Signalna beseda	Pomen
NEVARNOST	Označuje visoko potencialno nevarnost, ki lahko povzroči smrt ali hudo telesno poškodbo, če se ji ne izognete.
OPOZORILO	Označuje srednjo ali nizko potencialno nevarnost, ki bi lahko povzročila lažjo ali srednje hudo telesno poškodbo, če se ji ne izognete.
POZOR	Označuje potencialno tveganje, ki bi lahko povzročilo materialno škodo, izgubo podatkov, nižjo zmogljivost ali nepredvidljiv rezultat.
NASVET	Ponuja metode, ki Vam pomagajo rešiti težavo ali prihraniti čas.
OPOMBA	Ponuja dodatne informacije, kot sta poudarek in dopolnitev besedila.

Zgodovina revizij

Različica	Vsebina revizije	Datum izdaje
V1.0.0	Prva izdaja.	September 2026
V1.0.1	Barve po znamki FireSAFE (rdeča).	Oktober 2026
V1.0.2	Urejanje besedila.	Oktober 2026

Obvestilo o varstvu osebnih podatkov

Kot uporabnik naprave ali upravljavec podatkov lahko zbirate osebne podatke drugih oseb, kot so njihov obraz, prstni odtisi in registrska številka vozila. Upoštevati morate lokalne zakone in predpise o varstvu zasebnosti, da zaščitite zakonite pravice in interese drugih ljudi

z izvajanjem ukrepov, ki med drugim vključujejo: zagotovitev jasne in vidne oznake za obveščanje oseb o obstoju nadzorovanega območja in posredovanje zahtevanih kontaktnih podatkov.

O priročniku

- Uporabniški priročnik služi zgolj kot referenčni priročnik. Med navedenimi informacijami in izdelkom lahko pride do manjših razlik.
- Ne odgovarjamo za škodo, ki nastane zaradi uporabe izdelka na način, ki ni v skladu z navodili v uporabniškem priročniku.
- Priročnik bo posodobljen v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi posameznih držav. Podrobne informacije najdete v tiskanem uporabniškem priročniku, po skeniranju kode QR ali na naši spletni strani. Priročnik ima zgolj informativni značaj. Elektronska in tiskana različica se lahko v podrobnostih razlikujeta.
- Vse zasnove se lahko spremenijo brez predhodnega pisnega obvestila. Zaradi posodobitev izdelka lahko pride do določenih razlik med izdelkom in informacijami v priročniku. Najnovejšo različico dopolnilne dokumentacije Vam posreduje služba za pomoč strankam.
- V tisku lahko pride do napak ali odstopanj v opisu funkcij, postopkov in tehničnih podatkov. V primeru dvomov ali sporov si pridržujemo pravico do končne razlage. Če priročnika (v formatu PDF) ni mogoče odpreti, posodobite programsko opremo bralnika ali poskusite z drugo običajno programsko opremo bralnika.
- Vse blagovne znamke, registrirane blagovne znamke in imena podjetij v priročniku so last njihovih lastnikov.
- Če pri uporabi kompleta naletite na kakršne koli težave, obiščite našo spletno stran, se obrnite na dobavitelja ali na službo za pomoč strankam.
- V primeru nejasnosti ali sporov si pridržujemo pravico do končne razlage.

Pomembni varnostni ukrepi in opozorila

Ta razdelek vsebuje informacije o pravilnem ravnanju z izdelkom, preprečevanju tveganj in preprečevanju materialne škode. Pred uporabo kompleta ga pozorno preberite in pri uporabi upoštevajte navedena navodila.

Pravila varne uporabe

⚠ **POZOR**

- Pločevinka testnega plina je tlačna posoda (aerosol) – zaščitite jo pred neposredno sončno svetlobo in je ne izpostavljajte povišanim temperaturam.
- Pločevinke ne prebadajte in ne sežigajte, tudi ne po porabi vsebine.
- Komplet uporabljajte izključno za preizkušanje detektorjev ogljikovega monoksida, opisano v tem priročniku.

Funkcijski elementi

Testni komplet SAFE 400 sestavljajo pločevinka s testnim plinom, kapilarna cevka in praktična folijska vrečka, ki ima funkcijo izolacijskega ovoja. Vse potrebne komponente za izvedbo preizkusa so praktično shranjene pod pokrovčkom pločevinke s testnim plinom.

- Pločevinka s kalibriranim testnim plinom (400 ml, za 10 preizkusov)
- Kapilarna cevka, ki se nasadi na razpršilec pločevinke
- Foliji izolacijska vrečka z vrvicami za zategovanje, ki ima funkcijo izolacijskega ovoja

Princip delovanja

Testna tipka detektorja ogljikovega monoksida (CO) ne preizkuša senzorja, ampak izvaja samo kontrolo napajalnih baterij, elektronskih vezij, akustične in optične signalizacije. Ker je življenjska doba senzorjev detektorjev ogljikovega monoksida pogosto nepredvidljiva, priporočamo njihovo redno preverjanje delovanja s kalibriranim plinom, ki simulira prisotnost ogljikovega monoksida.

Detektorji CO ne sprožijo alarma takoj – senzorji CO so prekalibrirani tako, da detektor sproži alarm šele od določene koncentracije CO. Izolacijski ovoj (folijska vrečka) se uporablja, da se testni plin ne razprši, ampak okoli senzorja ustvari stalno koncentracijo plina, ki v primernem časovnem intervalu sproži alarm detektorja.

ⓘ Če ste detektor CO pridobili za zaščito sebe in svojih najdražjih, priporočamo, da vsakih šest mesecev izvedete pregled senzorja s testnim kompletom SAFE 400.

Postopek preizkusa javljalnika

1. Detektor CO namestite v folijska izolacijski ovoj.
2. Na plastični razpršilec pločevinke nasadite priloženo kapilarno cevko.
3. Cevko vstavite v izolacijski ovoj z detektorjem CO in ovoj zatesnite z zategnitvijo koncev vrvic po njegovem obodu – zraka, ki ostane v ovoju, ne odstranjujte.
4. Pritisnite razpršilec za 3 s.
5. Izvlecite kapilarno cevko in ovoj znova zatesnite z zategnitvijo vrvic.
6. Senzor detektorja CO bi moral sprožiti alarm v 3 minutah.

Kaj storiti, ko se javljalnik ne odziva

Če detektor CO alarma ne sproži, preizkus ponovite po izteku 15 minut.

ⓘ Viri k kompletu SAFE 400 ne navajajo dodatnega konkretnega postopka za primer, da se detektor CO ne odzove niti po ponovljenem preizkusu – v tem primeru postopajte po navodilih za uporabo zadevnega detektorja CO ali se obrnite na njegovega proizvajalca.

Shranjevanje

Temperatura shranjevanja	0 °C do +50 °C
Vlažnost shranjevanja	5 % do 95 % RV brez kondenzacije

Pločevinka testnega plina je tlačna posoda (UN 1956 – stisnjen plin, n.d.n.). Shranjujte jo izven dosega neposredne sončne svetlobe, na suhem mestu v navedenem temperaturnem območju in je ne izpostavljajte temperaturam nad +50 °C.

Tehnične specifikacije

Mere izdelka



Mere pločevinke testnega plina SAFE 400 (66 × 200 mm)

PREIZKUŠANJE	
Testni komplet za	Detektorji ogljikovega monoksida in cigaretnega dima
Izvedba preizkusa	Preizkus detektorja se izvaja v izolacijski vrečki
Čas doziranja plina	3 s
Zmogljivost kompleta	10 preizkusov
PROSTORNINA IN EMBALAŽA	
Prostornina	400 ml
Mere izdelka	66 × 200 mm

Teža izdelka	103 g
Število kosov v kartonu	24 kosov
Mere kartona	410 × 210 × 275 mm
Teža kartona	2,7 kg
OKOLJE	
Delovna temperatura	0 °C do +50 °C
Delovna vlažnost	Do 95 % RV brez kondenzacije
Okolje	Ne vsebuje škodljivih freonov
SPLOŠNO	
Številka UN	1956
Izjava o skladnosti	CE
Testirano	EQC
Koda EAN	08595080009002
Garancija	Potrošni izdelek – glejte poglavje Garancija

Vsebina paketa

1. Pločevinka s kalibriranim testnim plinom SAFE 400 (400 ml) – 1 kos
2. Kapilarna cevka – 1 kos
3. Foliji izolacijska vrečka – 1 kos

Varnostna opozorila

- Pred uporabo pozorno preberite ta navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo.

- Pločevinka je tlačna posoda (klasifikacija UN 1956) – zaščitite jo pred neposredno sončno svetlobo in je ne izpostavljajte temperaturam nad +50 °C.
- Pločevinke ne prebadajte in ne sežigajte, tudi ne po porabi vsebine.
- Preizkus vedno izvajajte znotraj folijskega izolacijskega ovoja po postopku v tem priročniku.
- Komplet ne vsebuje škodljivih freonov ali drugih snovi, ki poškodujejo ozonski plašč.
- Komplet uporabljajte izključno za preizkušanje detektorjev ogljikovega monoksida.
- Izdelka ne odstranjujte med običajne komunalne odpadke – oddajte ga v recikliranje v skladu z lokalnimi predpisi.

Garancija

Testni komplet SAFE 400 je potrošni izdelek z omejeno življenjsko dobo, ki jo določata zmogljivost pločevinke (10 preizkusov) in pogoji shranjevanja, navedeni v poglavju Shranjevanje. Garancijsko dobo Vam sporoči prodajalec ali služba za podporo SAFE HOME europe.

V primeru težav z detektorjem CO, ki ga s kompletom preizkušate, se obrnite na njegovega proizvajalca; v primeru težav s samim kompletom se obrnite na tehnično podporo SAFE HOME europe.

Potrebujete pomoč?

Tehnična podpora SAFE HOME europe:
E-pošta: info@safe-home.eu · Telefon: (+420) 581 222 262
Splet: www.smart-safe.eu

SAFE HOME europe, s.r.o. · Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Češka republika
IČ: 28597991 · DIČ: CZ28597991 · info@safe-home.eu · (+420) 581 222 262
Zasnovano na Češkem. © 2026 SAFE HOME europe. Vse pravice pridržane.