Тестовий набір для детекторів чадного газу SAFE 400

Посібник користувача

Оновлено 21. 10. 2026

МЕНІ ПОТРІБНА ДОПОМОГА З…

- Вступ
- Функціональні елементи
- Принцип дії
- Порядок перевірки сповіщувача
- Що робити, коли сповіщувач не реагує
- Зберігання
- Технічні характеристики
- Комплектація
- Застереження щодо безпеки
- Гарантія



Тестовий набір SAFE 400 слугує для перевірки працездатності детекторів чадного газу (CO). Тестова кнопка детектора CO не перевіряє датчик, а лише виконує контроль батарей живлення, електронних схем, акустичної та оптичної сигналізації. У наявності 400 мл (на 10 тестів) стисненого відкаліброваного газу в балоні, що імітує наявність чадного газу.

400 мл об'єм тестового газу	**10** повних тестів	**3 s** тривалість дозування газу	**від 0 до +50 °C** робоча температура та температура зберігання
103 g маса виробу			

- Тестує всі детектори CO згідно з EN 50291
- Найнижча ціна за тест
- Компоненти тестового набору під кришкою балончика
- Загалом безпечний
- Швидке та просте використання
- Калібрований тестовий газ
- На 10 повних тестів
- Не містить шкідливих фреонів
- Перевірка працездатності сенсора та пристрою

Вступ

Загальні відомості

Цей посібник користувача знайомить із функцією, принципом дії та використанням тестового набору SAFE 400 для детекторів чадного газу (далі — «набір»). Перед використанням набору уважно прочитайте посібник і збережіть його для подальшого користування.

Вказівки щодо безпеки

У посібнику користувача можуть траплятися такі сигнальні слова:

Сигнальне слово	Значення
НЕБЕЗПЕКА	Позначає високу потенційну небезпеку, яка за відсутності запобіжних заходів може призвести до смерті або тяжкої травми.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Позначає середню або низьку потенційну небезпеку, яка за відсутності запобіжних заходів може призвести до легкої або середньої травми.
УВАГА	Позначає потенційний ризик, який може призвести до пошкодження майна, втрати даних, зниження продуктивності або непередбачуваного результату.
ПОРАДА	Пропонує способи, які допоможуть вирішити проблему або заощадити час.
ПРИМІТКА	Надає додаткову інформацію, наприклад, підкреслює або доповнює текст.

Історія редакцій

Версія	Зміст редакції	Дата випуску
V1.0.0	Перше видання.	Вересень 2026
V1.0.1	Кольори за брендом FireSAFE (червоний).	Жовтень 2026

V1.0.2	Редагування тексту.	Жовтень 2026

Повідомлення про захист персональних даних

Як користувач пристрою або контролер даних Ви можете збирати персональні дані інших осіб, як-от обличчя, відбитки пальців і номери автомобільних знаків. Ви повинні дотримуватися місцевих законів і нормативних актів про захист приватності, щоб захищати законні права та інтереси інших людей, вживаючи заходів, до яких, зокрема, належать: чітке та помітне маркування для інформування осіб про наявність зони спостереження та надання необхідних контактних даних.

Про посібник

- Посібник користувача слугує лише довідковим матеріалом. Між наведеною інформацією та виробом можуть бути незначні відмінності.
- Ми не несемо відповідальності за збитки, спричинені використанням виробу в спосіб, що не відповідає вказівкам у посібнику користувача.
- Посібник буде оновлюватися відповідно до чинних законів і нормативних актів відповідних країн. Детальну інформацію можна знайти в друкованому посібнику користувача, після сканування QR-коду або на нашому вебсайті. Посібник має лише інформаційний характер. Електронна та друкована версії можуть дрібно відрізнятися.
- Усі конструктивні рішення можуть бути змінені без попереднього письмового повідомлення. Через оновлення виробу між виробом і інформацією в посібнику можуть з'явитися певні відмінності. Найновішу версію додаткової документації надасть служба підтримки клієнтів.
- У друкованому тексті можуть траплятися помилки або відхилення в описі функцій, операцій і технічних даних. У разі сумнівів чи спорів залишаємо за собою право остаточного тлумачення. Якщо посібник (у форматі PDF) не вдається відкрити, оновіть програму для читання або спробуйте іншу поширену програму.
- Усі торговельні марки, зареєстровані торговельні марки та назви компаній у посібнику є власністю відповідних власників.
- Якщо під час використання набору виникнуть будь-які проблеми, відвідайте наш вебсайт, зверніться до постачальника або до служби підтримки клієнтів.
- У разі неясностей чи спорів залишаємо за собою право остаточного тлумачення.

Важливі застережні заходи та попередження

Цей розділ містить інформацію про правильне поводження з виробом, запобігання ризикам і матеріальним збиткам. Перед використанням набору уважно прочитайте його та під час користування дотримуйтеся наведених вказівок.

Правила безпечного використання

⚠ **УВАГА**

- Балон із тестовим газом — це посудина під тиском (аерозоль) — захищайте його від прямих сонячних променів і не піддавайте дії підвищених температур.
- Не проколюйте та не спалюйте балон, навіть після використання вмісту.
- Набір використовуйте виключно для тестування детекторів чадного газу, описаного в цьому посібнику.

Функціональні елементи

Тестовий набір SAFE 400 складається з балона з тестовим газом, капілярної трубки та практичного плівкового пакета, що виконує функцію ізоляційного чохла. Усі необхідні компоненти для виконання тесту зручно розміщені під кришкою балона з тестовим газом.

- Балон із відкаліброваним тестовим газом (400 мл, на 10 тестів)
- Капілярна трубка, що насаджується на розпилювач балона
- Плівковий ізоляційний пакет зі шнурками для стягування, що виконує функцію ізоляційного чохла

Принцип дії

Тестова кнопка детектора чадного газу (CO) не перевіряє датчик, а лише виконує контроль батарей живлення, електронних схем, акустичної та оптичної сигналізації. Зважаючи на те, що строк служби датчиків детекторів чадного газу часто

непередбачуваний, рекомендуємо їх регулярну перевірку працездатності за допомогою відкаліброваного газу, що імітує наявність чадного газу.

Детектори CO не вмикають тривогу миттєво — датчики CO відкалібровано так, щоб детектор вмикав тривогу лише від певної концентрації CO. Ізоляційний чохол (плівковий пакет) використовується для того, щоб тестовий газ не розсіювався, а навпаки створював навколо датчика постійну концентрацію газу, яка викличе тривогу детектора в розумний проміжок часу.

ⓘ Якщо Ви придбали детектор CO для захисту себе та своїх близьких, рекомендуємо кожні шість місяців виконувати перевірку датчика за допомогою тестового набору SAFE 400.

Порядок перевірки сповіщувача

1. Помістіть детектор CO у плівковий ізоляційний чохол.
2. На пластиковий розпилювач балона насадіть додану капілярну трубку.
3. Вставте трубку в ізоляційний чохол із детектором CO та загерметизуйте чохол стягуванням кінців шнурків по його периметру — повітря, що залишається в чохлі, не видаляйте.
4. Натисніть розпилювач на 3 с.
5. Витягніть капілярну трубку та знову загерметизуйте чохол стягуванням шнурків.
6. Датчик детектора CO має увімкнути тривогу протягом 3 хвилин.

Що робити, коли сповіщувач не реагує

Якщо детектор CO не вмикає тривогу, повторіть тест через 15 хвилин.

ⓘ Джерела до набору SAFE 400 не наводять іншої конкретної процедури на випадок, якщо детектор CO не зреагує навіть після повторного тесту — у такому разі дійте за вказівками в інструкції з експлуатації відповідного детектора CO або зверніться до його виробника.

Зберігання

Температура зберігання	від 0 °C до +50 °C
Вологість зберігання	від 5 % до 95 % RV без конденсації

Балон із тестовим газом — це посудина під тиском (UN 1956 – стиснений газ, н.в.д.). Зберігайте його подалі від прямих сонячних променів, у сухому місці в зазначеному діапазоні температур і не піддавайте дії температур понад +50 °C.

Технічні характеристики

Розміри виробу



Розміри балона з тестовим газом SAFE 400 (66 × 200 мм)

ТЕСТУВАННЯ	
Тестовий набір для	Детектори чадного газу та сигаретного диму
Виконання тесту	Тест детектора виконується в ізоляційному пакеті
Тривалість дозування газу	3 s
Місткість набору	10 тестів
ОБ'ЄМ І УПАКОВКА	
Об'єм	400 мл
Розміри виробу	66 × 200 мм
Маса виробу	103 g
Кількість штук у коробці	24 шт.
Розміри коробки	410 × 210 × 275 мм
Маса коробки	2,7 кг
СЕРЕДОВИЩЕ	
Робоча температура	від 0 °C до +50 °C
Робоча вологість	До 95 % RV без конденсації
Середовище	Не містить шкідливих фреонів
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ	
Номер UN	1956
Декларація відповідності	CE
Випробувано	EQC
Код EAN	08595080009002
Гарантія	Витратний виріб – див. розділ Гарантія

Комплектація

1. Балон із відкаліброваним тестовим газом SAFE 400 (400 мл) – 1 шт.
2. Капілярна трубка – 1 шт.
3. Плівковий ізоляційний пакет – 1 шт.

Застереження щодо безпеки

- Перед використанням уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її для подальшого користування.
- Балон — це посудина під тиском (класифікація UN 1956) — захищайте його від прямих сонячних променів і не піддавайте дії температур понад +50 °C.
- Не проколюйте та не спалюйте балон, навіть після використання вмісту.
- Тест виконуйте завжди всередині плівкового ізоляційного чохла за процедурою в цьому посібнику.
- Набір не містить шкідливих фреонів чи інших речовин, що руйнують озоновий шар.
- Набір використовуйте виключно для тестування детекторів чадного газу.
- Виріб не утилізуйте зі звичайним побутовим сміттям — передайте його на переробку відповідно до місцевих норм.

Гарантія

Тестовий набір SAFE 400 — витратний виріб з обмеженим строком служби, зумовленим місткістю балона (10 тестів) і умовами зберігання, зазначеними в розділі Зберігання. Гарантійний термін повідомить продавець або служба підтримки SAFE HOME europe.

У разі проблем із детектором CO, який перевіряєте набором, зверніться до його виробника; у разі проблем із самим набором зверніться до технічної підтримки SAFE HOME europe.

Потрібна допомога?

Технічна підтримка SAFE HOME europe:

E-mail: info@safe-home.eu · Телефон: (+420) 581 222 262

Вебсайт: www.smart-safe.eu

SAFE HOME europe, s.r.o. · Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Чеська Республіка

IČ: 28597991 · DIČ: CZ28597991 · info@safe-home.eu · (+420) 581 222 262

Розроблено в Чехії. © 2026 SAFE HOME europe. Усі права захищено.